

FORMALDEHYD-ZERTIFIKAT

FORMALDEHYD-ZERTIFIKAT VON SPERRHOLZ

Okoume, Pappel und Seekiefersperrholz

Die THEBAULT Gruppe produziert Okoumé -Pappel- und Seekiefersperrholzplatten. Die Produktionsstandorte sowie die Markennamen von diesen Sperrholzprodukten sind in folgender Tabelle gelistet:

1	2	3	4
Sperrholz 100% Okoume	Sperrholz mit Okoume Decklagen Innenlagen Pappel	Sperrholz 100% Pappel	Sperrholz 100% Seekiefer
THEBAULT JEAN - 79460 MAGNÉ			SIB THEBAULT - 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS THEBAULT PLY-LAND - 40210 SOLFÉRINO
TEBOPLY OKOUME INT TEBOPLY OKOUME EXT TEBOMARINE OKOUME EXT TEBOGARANT - TEBOPROFIL TEBOFLAM OKOUME INT TEBOFLAM OKOUME EXT TEBOSTILE	TEBOPLY COMBI TEBOTWIN	TEBOPLUS	TEBOPIN CLEAR - TEBOPIN STAR - TEBOPIN ELITE TEBOPIN SELECT - TEBOPIN III - TEBOPIN SOLID TEBOPIN EUROPANEL - TEBOPIN STANDARD TEBOFLOOR II / III TG2 & 4 TEBOROOF III / III TG2 & 4 TEBOPIN PROFIL - TEBOPIN FLAM - TEBOBETON TEBOPIN CONTREVENTEMENT

Infolgedessen erfüllen die in der obigen Tabelle aufgeführten Platten die Bedingungen:
der normativen Anforderungen der europäischen Union n°1907/2006
geändert durch die Verordnung 2023/1364 vom 14. Juli 2023:

Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1): E0.5 ($\leq 0,062$ mg/m³)

► **Formaldehydabgabe Okoumesperrholz (*AUCOUMEA KLAINIANA*)**

Gemäß Prüfbericht N° N° 402/19/1150C/2-f-e FCBA vom 7. Oktober 2019 gemäß EN 717-1.
Formaldehyd-Emissionsergebnis: nicht nachgewiesen < 0,01 mg/m³

► **Formaldehydabgabe Pappelsperrholz (*POPULUS SPP*)**

Gemäß Prüfbericht N° 402/11/1172C FCBA vom 10. November 2011 gemäß EN 717-1.
Formaldehydabgabenergebnis = 0,01 mg/m³

► **Formaldehydabgabe Seekiefersperrholz (*PINUS PINASTER*)**

Gemäß Prüfbericht N° 402/19/1150C/1-f-e FCBA vom 7. Oktober 2019, gemäß EN 717-1.
Formaldehydabgabenergebnis = 0,01 mg/m³

Antoine THEBAULT
Präsident



www.groupe-thebault.com

Groupe THEBAULT - 47, rue des Fontenelles - 79 460 MAGNE - France
Tél : +33 (0)5 49 35 70 20 - info@groupe-thebault.com