

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-24-04-10-03

Produkt: Terrassendiele „Megawood Classic GCC HarzART - Varia Schokoschwarz“; 21 mm

Auftraggeber: NOVO-TECH GmbH & Co. KG
Siemensstraße 31
06449 Aschersleben / Deutschland

Auftrag: Prüfungen zum Brandverhalten gemäß EN ISO 9239-1:2010-06 und
EN ISO 11925-2:2020-03

Prüfbericht: 2724124/2

Prüfergebnisse:

| Eigenschaft | Ergebnisse | Deklaration gemäß EN 13501-1:2018-12 |
|---|--|--|
| Brandverhalten gemäß EN ISO 9239-1 Kritischer Wärmestrom Rauchentwicklung | 4,79 kW/m ² 41,3 % x min | Klasse zum Brandverhalten C_{fi}-s1* |
| Brandverhalten gemäß EN ISO 11925-2 | Flammenausbreitung ≤ 150 mm erfüllt | |

* Gültig auf mineralischem Untergrund mit Unterkonstruktion nach Herstellerangaben.

Dresden, 10.04.2024



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter