

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-24-04-10-02

Produkt: Terrassendiele „Megawood Classic GCC HarzART - Varia Grau“; 21 mm

Auftraggeber: NOVO-TECH GmbH & Co. KG
 Siemensstraße 31
 06449 Aschersleben / Deutschland

Auftrag: Prüfungen zum Brandverhalten gemäß EN ISO 9239-1:2010-06 und
 EN ISO 11925-2:2020-03

Prüfbericht: 2724124/1

Prüfergebnisse:

Eigenschaft	Ergebnisse	Deklaration gemäß EN 13501-1:2018-12
Brandverhalten gemäß EN ISO 9239-1 Kritischer Wärmestrom Rauchentwicklung	4,66 kW/m ² 42,0 % x min	Klasse zum Brandverhalten C_{fi}-s1*
Brandverhalten gemäß EN ISO 11925-2	Flammenausbreitung ≤ 150 mm erfüllt	

* Gültig auf mineralischem Untergrund mit Unterkonstruktion nach Herstellerangaben.

Dresden, 10.04.2024



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter